



Opšta bolnica "Dr Aleksa Savić" Prokuplje

Pasjačka br 2
18 400 Prokuplje
☎ central 027/324 000
☎ telefaks 027/322 448

PIB 107442991
Šifra delatnosti: 8610
☎ faksa: 027/321 087
☎ telefaks: 027/322 440

matični broj 17825755
račun 840-843661-69
☎ faks 027/324 762

Datum: 03.10.2014.
br. 648

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације - Јавна набавка техничког
потрошног материјала, бр.ЈН 22/2014

Поштовани,

Обавештавамо Вас следеће:

Понуђач је поставио питања везана за појашњење појединих ставки из Партије 3 - Електроинсталациони материјал и то:

1. Ред.бр.25 – нисте прецизирали које грло Е27, Е40 или неко друго?
2. Ред.бр.27 и 28 – да ли Вам требају флуо цеви од 20w и 40w или мозда од 18w и 36w?
3. Ред.бр.31 – нисте прецизирали које објумице 11-18 или 18-26?
4. Ред.бр. 36 и 37 – молимо Вас да нам наведете за који тип масине (ког произвођаца) Вам требају клинасти каисеви?
5. Ред.бр.38 – ста подразумевате под косом куглом? Да ли Вам треба купатилска арматура коса у комплекту са опал куглом? Или вам треба само арматура или само кугла?
6. Ред.бр.39,40 и 41 – на које осигураче мислите? Да ли мислите на патроне (топиве уметке)? Ако мислите на њих онда морате да прецизирате које постоље зелите TZ (DI) или EZ (DII)? Ако зелите постоље за ДИИ патроне онда морате да прецизирате да ли зелите EZ, EZN или EZV (разликују се по начину монтаже)? А под комплектом вероватно подразумевате постоље, патрон, завртањ и капу?
7. Ред.бр.45 и 46 – молимо Вас да за тразене гребенасте склопке прецизирате да ли се ради о једнополним, двополним или трополним склопкама? И да за сваку прецизирате који полозај има 0-1 или 1-0-2?
8. Ред.бр.47 – молимо Вас да нам дате мало прецизније податке за овај гребенак. Требају подаци као и код претходне ставке. Уколико нисте у могућности да нам прецизније дате податке молимо Вас да доставите слику тразеног гребенака?
9. Ред.бр.61 – вероватно је у питању греска јер тразена пригусница не постоји? Да ли Вам треба зивина пригусница од 400w или флуо пригусница од 40w?
10. Ред.бр.63 – да ли Вам треба обична пригусница за флуо цеви или електронска?
11. Ред.бр.66 – на коју арматуру мислите? Да ли Вам треба зивина арматура од 125w у комплекту са сенилом, пригусницом и стаклом? Или Вам треба само арматура без пригуснице и стакла?
12. Ред.бр.67 – нисте прецизирали које је снаге сијалица, 125w, 250w.....?

13. Ред.бр.68 до 78 – молимо Вас да за све нозасте осигураце наведете на које постоље иду? Од 160А, 250А, 400А или 630А?
14. Ред.бр.81 – да ли сте мислили на продужни од 5 мет са прекидацем и 6 прикључна места?
15. Ред.бр.82 – прецифирајте које објумице зелите ФИ 4,5,6,7,8,9,10,12,14,16?
16. Ред.бр.86 до 91 – да ли зелите Б или Ц осигураце?
17. Ред.бр. 96 и 97 - имате потпуно исту ставку? Не постоји стедљива од 16w? Да ли Вам треба стедна са грлом Е27? Имате сијалице од 15w, 18w, 20w, 24w, 25w и то у зависности од произвођаца?

Наручилац даје следећа појашњења :

1. Ред.бр.25 –сијалично грло Е27,
2. Ред.бр.27 и 28 – флуо цеви од 18w и 36w,
3. Ред.бр.31 –обујмице 11-18,
4. Ред.бр. 36 и 37 – За ставку 36 – Машина марке ПРИМАТ, а за ставку 37 – машина марке ИМЕСА
5. Ред.бр.38 – потребна је купатилска арматура коса у комплекту са опал куглом,
6. Ред.бр.39,40 и 41 –патрони, топливи уметак за постоље TZ (DI) ,
7. Ред.бр.45 и 46 – гребенасте склопке једнополне, положај 0-1,
8. Ред.бр.47 – гребенаста склопка једнополна, положај 0-1,
9. Ред.бр.61 – грешка је у питању, потребна је живина пригушница од 400w,
10. Ред.бр.63 – потребна је обична пригушница за флуо цев,
11. Ред.бр.66 – потребна је живина арматура од 125w у комплекту са сенилом, пригушницом и стаклом,
12. Ред.бр.67 – живина сијалица од 125w, .
13. Ред.бр.68 до 78 : од 25 – 150А – РК00; од 200 – 300А – РК 1; од 400 – 500А – РК 2
14. Ред.бр.81 –продужни од 5 мет са прекидачем и 6 приључна места,
15. Ред.бр.82 – обујнице са ексером ф6
16. Ред.бр.86 до 91 – аутоматски осигурач В
17. Ред.бр. 96 и 97 : ст.96 - шттедљива сијалица 15w Е27, ст.97 - 18w Е27

С поштовањем



ВД ДИРЕКТОР

Радмила Антонијевић Лазовић